



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**
443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а

«22» октября 2021 г., 15 час. 30 мин. № 1208/1/1
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича от 04.10.2021 г. №1208, учетный номер КНМ 63210061000201171412

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Сырцовым Олегом Евгеньевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору);

2) Лариной Еленой Сергеевной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Зотов Вячеслав Вячеславович – инженер Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания и территории детского сада

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 18

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №97» городского округа Самара, ИНН 6311014448, ОГРН 1026300531938, юридический адрес: 443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«19» октября 2021 г. с 11 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин.

«22» октября 2021 г. с 15 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности | Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | На фасаде здания отсутствует указатель направления к пожарному гидранту | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 01.04.2022 | |
| 2 | Под лестничным маршем при входе на 1-м этаже оборудовано место дежурного персонала (установлен стол и кресло) | пп. к) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 01.04.2022 | |
| 3 | Приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Сигнал-20М» расположен в помещении 1-го этажа, которое не защищено от несанкционированного доступа. Пульт контроля и управления «С2000М» установлен на посту вахтера, который расположен под лестничным маршем, т.к. помещение пожарного поста и помещение с персоналом, ведущее круглосуточное дежурство отсутствует | п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 2. ч. 1 ст.6. ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.1.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--|
| | | протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 21.10.2021 № 201-5-1 | | |
| 4 | Имеются помещения, в которых расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств составляет менее 0,5 м | п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 21.10.2021 № 201-5-1 | 01.04.2022 | |
| 5 | Резервный источник электропитания автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии | п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 01.04.2022 | |
| 6 | Планы эвакуации здания не ориентированы на обеспечение организованной эвакуации и спасения людей | п. 4.5.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» | 01.04.2022 | |
| 7 | На лестничной клетке первого этажа установлены предметы (скамьи), препятствующие эвакуации | пп. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 01.04.2022 | |
| 8 | На первом этаже в правом крыле здания световое табло «Выход» размещено не над эвакуационным выходом | п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | | оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» | | |
| 9 | В спортивном зале отсутствует защитная конструкция извещателей от механических повреждений | п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 21.10.2021 № 201-5-1 | 01.04.2022 | |
| 10 | Имеются помещения в которых формирование сигналов управления системой оповещения осуществляется от дымовых пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ" (не представлена техническая документация на ИПД по приложению Р) | п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 21.10.2021 № 201-5-1 | 01.04.2022 | |
| 11 | Не подтверждено время работоспособности кабельных линии в условиях пожара | п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 24.09.2021 № 190-5-1 | 01.04.2022 | |
| 12 | В группах №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 в тамбуре между туалетом и помещением для раздачи пищи отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации | п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | | <p>п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p> <p>протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 21.10.2021 № 201-5-1</p> | | |
| 13 | <p>В музыкальном зале и спальнях помещений групп №№ 3, 5 фактический уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех помещениях обеспечивает уровень звука на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении</p> | <p>п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»</p> <p>п. 2. ч. 1 ст.6, ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 4.3, 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p> <p>протокол инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 21.10.2021 № 200-5-1</p> | 01.04.2022 | |
| 14 | <p>В помещении моечной группы №7 используется светильник со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренными конструкцией светильника</p> | <p>пп. в) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> | 01.04.2022 | |
| 15 | <p>Из помещения спортивного зала снята дверь, предусмотренная проектной документацией</p> | <p>пп. д) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> | 01.04.2022 | |
| 16 | <p>В помещении электрощитовой допущено хранение посторонних предметов (инвентарь)</p> | <p>пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> | 01.04.2022 | |
| 17 | <p>Допущена отделка потолка строительными материалами, не содержащими информацию о показателях пожарной опасности (пенопластовые потолочные панели): в помещениях коридора, игровой и раздевалки группы №9;</p> | <p>п. 2 ч. 1, ст. 6, п. 3, ст. 134, п. 1 таблицы 27 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| | в помещении игровой группы №11; в помещении игровой группы №5; в помещениях игровой и раздевалки группы №3; в помещении игровой группы №2 | | | |
| 18 | В коридоре на втором этаже допущена отделка пола строительным материалом, не содержащим информацию о показателях пожарной опасности (линолеум) | п. 2 ч. 1. ст. 6. п. 2 таблицы 28 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.04.2022 | |

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор городского округа Самара по
пожарному надзору)
капитан внутренней службы
Сырцов Олег Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор городского округа Самара по
пожарному надзору)
младший лейтенант внутренней службы
Ларина Елена Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области младший лейтенант внутренней службы Ларина Елена Сергеевна, т. 8(846)338-25-09; INDPR2@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):
Заведующий МБДОУ «Детский сад №97» г.о. Самара
Нилова Евгения Наильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «30» минут «22» октября 2021 г.

